

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4785** /UBND-ĐT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

V/v kế hoạch cải tạo nâng cao chất lượng hệ thống nước sạch thuộc phạm vi Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội quản lý

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.



Xét báo cáo của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại văn bản số 2693/NSHN-QLDA ngày 09/8/2017; Báo cáo thẩm định số 8840/SXD-HT ngày 22/9/2017 của Sở Xây dựng về kế hoạch cải tạo nâng cao chất lượng hệ thống nước sạch thuộc phạm vi Công ty quản lý,

UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội được triển khai Kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước thuộc phạm vi Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội quản lý theo đề nghị của Công ty tại văn bản nêu trên. Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội có trách nhiệm triển khai, thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo đúng quy định hiện hành.

2. Giao các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đảm bảo hiệu quả, đúng quy định./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Nguyễn Thế Hùng;
- Sở Tài chính;
- VPUBTP: CVP, PCVP P.V.Chiến, TKBT, KT, ĐT.
- Lưu: VT, ĐT Quyết.  32235, 38609 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH** 



Nguyễn Đức Chung

Số: **8840** /SXD-HT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

V/v kế hoạch cải tạo nâng cao
chất lượng hệ thống cấp nước sạch
thuộc phạm vi Công ty nước sạch
Hà Nội quản lý

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được Báo cáo số 2693/NSHN-QLDA ngày 09/8/2017 của Công ty nước sạch Hà Nội về Kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước thuộc phạm vi Công ty nước sạch Hà Nội quản lý (gửi kèm).

Sau khi kiểm tra, rà soát Sở Xây dựng kính báo cáo UBND Thành phố như sau:

1. Nội dung kế hoạch do Công ty nước sạch đề xuất:

1.1. Các dự án đang triển khai:

* Dự án Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Bắc Thăng Long đạt công suất 150.000m³/ngđ và phát triển mạng lưới cấp nước: Đến thời điểm hiện nay Công ty đã tiến hành cải tạo một số hạng mục hiện có của NMN Bắc Thăng Long (trạm bơm dâng, bể lắng, trạm bơm II...) nâng công suất NMN hiện tại từ 50.000m³/ngđ lên 75.000 m³/ngđ, phục vụ cấp nước hè 2017; dự kiến hoàn thành công trình trong quý I/2018 theo đúng tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2132/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

* Dự án Phục hồi, cải tạo Trạm cấp nước Sài Đồng công suất 5.000 m³/ngđ: Đã hoàn thành bước thẩm định thiết kế cơ sở, đang tiến hành triển khai các bước thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán để triển khai thi công, dự kiến đưa vào sử dụng từ quý II/2018 kịp thời phục vụ cấp nước hè 2018.

* Dự án cải tạo mạng lưới cấp nước chống thất thoát, thất thu (10 dự án).

1.2. Các dự án đề xuất thực hiện giai đoạn 2018 - 2020:

* Bổ sung công nghệ lọc đợt 2 tiên tiến của CHLB Đức cho các nhà máy, trạm cấp nước:

- Nhà máy nước Ngọc Hà: công suất 30.000 m³/ngđ.
- Nhà máy nước Trương Mai: công suất 20.000 m³/ngđ.
- Nhà máy nước Pháp Vân: công suất 25.000 m³/ngđ.
- Nhà máy nước Hạ Đình: công suất 30.000 m³/ngđ.
- Nhà máy nước Lương Yên 1: công suất 20.000 m³/ngđ.
- Trạm cấp nước sân bay Gia Lâm: Công suất 12.000 m³/ngđ.
- Trạm cấp nước Đông Anh: Công suất 12.000 m³/ngđ.
- Trạm cấp nước Ngọc Thụy: Công suất 3.500 m³/ngđ.
- Trạm cấp nước Kiều Ky: Công suất 4.500 m³/ngđ.



Tổng kinh phí dự kiến khoảng 157 tỷ đồng, (kinh phí này sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập dự án đầu tư theo quy định).

Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty nước sạch Hà Nội và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

* Các dự án về cải tạo mạng lưới cấp nước.

STT	Nội dung công việc	Số khách hàng	Tỷ lệ nước thu tiền hiện tại	Tỷ lệ nước thu tiền sau cải tạo
1	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19D Hai Bà Trưng	5.272	75%	Trên 85%
2	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô21 Hai Bà Trưng	19.277	75,45%	Trên 85%
3	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1E – Cầu Giấy	3.453	76,15%	Trên 85%
4	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô4A – Cầu Giấy	11.809	74,34%	Trên 85%
5	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô5A +B – Cầu Giấy	11.172	72,24%	Trên 85%
6	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô5C – Cầu Giấy	7.344	77,17%	Trên 85%
7	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô5D – Cầu Giấy	7.773	72,01%	Trên 85%
8	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô14 – Đống Đa	14.000	71%	Trên 85%
9	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô16A – Đống Đa	12.800	60,95%	Trên 85%
10	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô11 – Đống Đa	10.500	71,56%	Trên 85%
11	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô7- Nhật Tân- Ba Đình	4.983	74,51%	Trên 85%
12	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô25– Ba Đình	5.959	68,40%	Trên 85%
13	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô22A– Hoàn Kiếm	7.280	80,72%	Trên 85%
14	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô23B– Hoàn Kiếm	2.970	73,75%	Trên 85%

Tổng số khách hàng được cải tạo cấp nước khoảng: 124.592 khách hàng
Tổng số kinh phí dự kiến khoảng 312 tỷ đồng, (kinh phí này sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập dự án đầu tư theo quy định).

Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty nước sạch Hà Nội và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Cơ sở xem xét và đề xuất kiến nghị:

Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về việc Nâng cao chất lượng hệ thống cấp nước sạch ở khu vực đô thị và các vùng nông thôn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Kế hoạch 148/KH-UBND ngày 23/6/2017 của UBND Thành phố về việc Cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Căn cứ Thông báo số 601/TB-UBND ngày 19/6/2017 về Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng hệ thống nước sạch đảm bảo chất lượng nước uống tại vòi, giảm tỷ lệ thất thoát xuống dưới 15% gắn với việc quản lý đồng bộ cấp nước an toàn, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND Thành phố: Cho phép Công ty Nước sạch Hà Nội triển khai Kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước thuộc phạm vi Công ty nước sạch Hà Nội quản lý kèm Báo cáo số 2693/NSHN-QLDA ngày 09/8/2017 của Công ty nước sạch Hà Nội; nguồn vốn đầu tư do Công ty nước sạch Hà Nội tự huy động và bố trí đảm bảo hiệu quả đầu tư và khả năng trả nợ vốn vay.

Sở Xây dựng Hà Nội kính báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Thế Hùng - PCT UBND TP (để b/c);
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Các Sở: KH&ĐT; Tài chính; | (để p/h)
- Công ty Nước sạch Hà Nội;
- Lưu: VT, HT (D12b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đông Phước An

-----o0o-----
Số: 2693/NSHN-QLDA

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

BÁO CÁO

Về việc kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước thuộc phạm vi Công ty nước sạch Hà Nội quản lý

Kính gửi - UBND thành phố Hà Nội;
- Sở Xây dựng Hà Nội;

Thực hiện kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 01/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng hệ thống cấp nước sạch khu vực đô thị và các vùng nông thôn thành phố Hà Nội và thông báo kết luận số 601/TB-UBND ngày 19/6/2017 về thực trạng và các giải pháp phát triển hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong đó có nội dung chỉ đạo chính sau: *“Nghiên cứu, bổ sung hệ thống lọc nước cho các công trình cấp nước đang khai thác, đảm bảo chất lượng nước ra khỏi nhà máy đạt tiêu chuẩn nước uống được tại vòi, trình phương án trong tháng 8/2017; tổ chức triển khai từ T1/2018; Rà soát lại toàn bộ mạng cấp nước hiện có, khẩn trương tổ chức duy trì, thay thế các đường ống cũ, hư hỏng, rà soát, sắp xếp lại bộ máy điều hành, điều chỉnh phương thức quản lý nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch, các hệ thống ống cấp nước phải đảm bảo xúc rửa đường ống theo định kỳ”*.

Công ty Nước sạch Hà Nội kính báo cáo kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước đến năm 2020 với một số nội dung như sau:

I. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI QUẢN LÝ ĐẾN THÁNG 07/2017.

Công ty Nước sạch Hà Nội hiện đang quản lý vận hành hệ thống cấp nước phục vụ cấp nước 15 quận huyện của thành phố Hà Nội (10 quận và 05 huyện) tương ứng số dân được cấp nước khoảng 3,2 triệu người (100% dân số các quận và 40% dân số các huyện). Trong đó:

1. Về nguồn nước.

- Công ty Nước sạch Hà Nội đang vận hành sản xuất cấp nước từ 12 nhà máy và 16 trạm cấp nước cục bộ với năng lực cấp nước vào mạng lưới đạt 640.000 m³/ngđ (590.000 m³/ngđ nước ngầm, 50.000 m³/ngđ nước mặt Sông Hồng).

- Chất lượng nước của các nhà máy và trạm cấp nước cục bộ sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT. Trong đó có 09 nhà máy và 12 trạm cấp nước cục bộ có chất lượng nước ổn định và đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống đóng chai QCVN 6-1: 2010/BYT (*có phiếu kiểm nghiệm định kỳ kèm theo*), 12/12 nhà máy lắp đặt thiết bị tự động quan chặc chất lượng nước về độ đục, Clo dư, pH, đáp ứng công tác quản lý vận hành kiểm soát chất lượng nước cấp ra mạng lưới.

2. Về mạng lưới cấp nước.

- Mạng lưới cấp nước của Công ty được xây dựng theo quy hoạch kết cấu mạng vòng bao phủ 15 quận, huyện với tổng chiều dài từ đường kính ống dịch vụ đến truyền dẫn (D50÷D1000)

là 5.595km, cấp nước cho 668.900 khách hàng tương ứng khoảng 3,2 triệu người và được phân khu quản lý vận hành tương ứng với 07 công ty, xí nghiệp quản lý.

- Tỷ lệ nước thu tiền đến tháng 7/2017 toàn Công ty đạt 81,96% tương ứng với tỷ lệ thất thoát là 18,04%. Cụ thể từng khu vực quản lý như sau:

+ Công ty nước sạch số 2 (khu vực quận Long Biên, các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn): Tỷ lệ nước thu tiền là 89,32%, tỷ lệ nước thất thoát là 10,68%.

+ Công ty nước sạch số 3 (khu vực quận Hoàn Kiếm): Tỷ lệ nước thu tiền là 76,27%, tỷ lệ nước thất thoát là 23,73%.

+ Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Ba Đình (khu vực quận Ba Đình, Tây Hồ): Tỷ lệ nước thu tiền là 85,88%, tỷ lệ nước thất thoát là 14,12%.

+ Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa (khu vực quận Đống Đa, Ba Đình): Tỷ lệ nước thu tiền là 74,63%, tỷ lệ nước thất thoát là 25,37%.

+ Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hai Bà Trưng (khu vực quận Hai Bà Trưng): Tỷ lệ nước thu tiền là 77,07%, tỷ lệ nước thất thoát là 22,43%.

+ Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hoàng Mai (khu vực quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì): Tỷ lệ nước thu tiền là 87,27%, tỷ lệ nước thất thoát là 12,73%.

+ Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Cầu Giấy (khu vực quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm): Tỷ lệ nước thu tiền là 79,82%, tỷ lệ nước thất thoát là 20,18%.

Để đáp ứng mục tiêu đến năm 2020 cấp nước cho 100% dân số đô thị và nông thôn với tiêu chuẩn cấp nước uống tại vòi đồng thời giảm tỷ lệ nước thất thoát xuống dưới 15% Công ty Nước sạch Hà Nội báo cáo kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước Công ty đang quản lý như sau:

II. KẾ HOẠCH CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020.

1. Mục tiêu đầu tư.

- Đảm bảo ổn định cấp nước trong quá trình cải tạo cải tạo, nâng cấp không để xảy ra thiếu nước, mất nước cục bộ, gây bức xúc dân sinh.

- Nghiên cứu áp dụng giải pháp, công nghệ tiên tiến trong cải tạo các nhà máy và quản lý mạng lưới cấp để đảm bảo chất lượng nước uống tại vòi, giảm tỷ lệ thất thoát xuống dưới 15% gắn với việc quản lý đồng bộ cấp nước an toàn.

- Phương án đầu tư hiệu quả về kinh tế gắn sử dụng, bảo vệ an toàn an ninh, bền vững nguồn nước.

2. Kế hoạch đầu tư cải tạo.

2.1 Dự án chuyển tiếp.

2.1.1 Dự án về nguồn nước.

- Dự án Bổ sung nguồn nước sạch cho trạm bơm tăng áp xã Đông Mỹ đạt công suất 10.000 m³/ngđ (Được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5718/QĐ-UBND ngày 13/10/2016): Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 5/2017, công suất đạt 10.000 m³/ngđ, kịp thời phục vụ cấp nước hè năm 2017 .

- Dự án Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Bắc Thăng Long đạt công suất 150.000m³/ngđ và phát triển mạng lưới cấp nước (Được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 10/04/2017):

+ Đến thời điểm hiện nay Công ty đã tiến hành cải tạo một số hạng mục hiện có của NMN Bắc Thăng Long (trạm bơm dâng, bể lắng, trạm bơm II...) nâng công suất NMN hiện tại từ 50.000m³/ngđ lên 75.000 m³/ngđ, phục vụ cấp nước hè 2017.

+ Song cùng trong quá trình cải tạo, Công ty đang triển khai công tác đầu tư theo quy định. Dự kiến tháng 10/2017 sẽ tiến hành thi công và hoàn thành công trình trong quý I/2018 theo đúng tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2132/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

- Dự án Phục hồi, cải tạo Trạm cấp nước Sài Đồng công suất 5.000 m³/ngđ: Đã hoàn thành bước thẩm định thiết kế cơ sở, đang tiến hành triển khai các bước thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán để triển khai thi công, dự kiến đưa vào sử dụng từ quý II/2018 kịp thời phục vụ cấp nước hè 2018.

2.1.2 Dự án cải tạo mạng lưới cấp nước chống thất thoát, thất thu.

STT	Nội dung	Tỷ lệ nước thu tiền hiện tại	Tỷ lệ nước thu tiền sau cải tạo	Tiến độ hoàn thành
I	Xí nghiệp KDNS Cầu Giấy			
1	Dự án Cải tạo hệ thống cấp nước phường Thượng Cát quận Bắc Từ Liêm		Trên 85%	Đã hoàn thành
2	Dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực DMA1, 2 – Ô3 Cầu Giấy	66%	Trên 85%	T8/2017
3	Dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực DMA3– Ô2 Cầu Giấy	49%	Trên 85%	T8/2017
II	Xí nghiệp KDNS Hai Bà Trưng			
4	Dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô27 – Hai Bà Trưng	71,55%	Trên 85%	T8/2017
5	Dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô26 – Hai Bà Trưng	61%	Trên 85%	T8/2017
III	Xí nghiệp KDNS Đống Đa			
6	Dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô12 Đống Đa	67%	Trên 85%	T8/2017
IV	Xí nghiệp KDNS Ba Đình			
7	Dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực KV2– Ô7 Ba Đình	67%	Trên 85%	T8/2017
V	Công ty Cổ phần nước sạch số 3			
8	Dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô23C – Hoàn Kiếm	73%	Trên 85%	T9/2017
9	Dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô22B – Hoàn Kiếm	72.95%	Trên 85%	T12/2017
10	Dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô23A – Hoàn Kiếm	69%	Trên 85%	Quý II/2018

2.2 Các dự án đề xuất thực hiện giai đoạn 2018 – 2020:

2.1.2 Dự án về nguồn.

- Ưu tiên cải tạo các nhà máy có chất lượng nước nguồn không ổn định, tập trung khu vực phía Nam thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2018 – 2020 bằng áp dụng, bổ sung công nghệ lọc đợt 2 tiên tiến của CHLB Đức cho các nhà máy, trạm cấp nước:

- + Nhà máy nước Ngọc Hà: công suất 30.000 m³/ngđ.
- + Nhà máy nước Tương Mai: công suất 20.000 m³/ngđ.
- + Nhà máy nước Pháp Vân: công suất 25.000 m³/ngđ.
- + Nhà máy nước Hạ Đình: công suất 30.000 m³/ngđ.
- + Nhà máy nước Lương Yên 1: công suất 20.000 m³/ngđ.
- + Trạm cấp nước sân bay Gia Lâm: Công suất 12.000 m³/ngđ.
- + Trạm cấp nước Đông Anh: Công suất 12.000 m³/ngđ.
- + Trạm cấp nước Ngọc Thụy: Công suất 3.500 m³/ngđ.
- + Trạm cấp nước Kiều Ky: Công suất 4.500 m³/ngđ.

- Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 157 tỷ đồng, kinh phí này sẽ được xác định chính xác khi đơn vị Tư vấn, đơn vị cung cấp thiết bị lọc tiến hành khảo sát, lập dự án.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty nước sạch Hà Nội và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Sau khi tiến hành cải tạo hoàn thành 05 nhà máy nước, 04 trạm cấp nước trên, Công ty sẽ có đánh giá và song cùng với việc bổ sung nguồn nước từ Nhà máy nước mặt Sông Hồng, Nhà máy nước mặt Sông Đuống và Nhà máy nước Bắc Thăng Long, Công ty sẽ tiếp tục đánh giá nhu cầu và chất lượng nước nguồn, đảm bảo khai thác bền vững để tiếp tục cải tạo nâng cấp các nhà máy khác hiện đã đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT, theo hướng hiện đại hóa đồng bộ công tác quản lý cấp nước an toàn.

2.1.2 Dự án về cải tạo mạng lưới cấp nước.

STT	Nội dung công việc	Số khách hàng	Tỷ lệ nước thu tiền hiện tại	Tỷ lệ nước thu tiền sau cải tạo
I	Xí nghiệp KDNS Hai Bà Trưng			
1	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19D Hai Bà Trưng	5.272	75%	Trên 85%
2	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô21 Hai Bà Trưng	19.277	75,45%	Trên 85%
II	Xí nghiệp KDNS Cầu Giấy			
3	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1E – Cầu Giấy	3.453	76,15%	Trên 85%
4	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô4A – Cầu Giấy	11.809	74,34%	Trên 85%
5	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu	11.172	72,24%	Trên 85%

	khu vực Ô5A +B – Cầu Giấy			
6	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô5C – Cầu Giấy	7.344	77,17%	Trên 85%
7	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô5D – Cầu Giấy	7.773	72,01%	Trên 85%
III	Xí nghiệp KDNS Đống Đa			
8	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô14 – Đống Đa	14.000	71%	Trên 85%
9	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô16A – Đống Đa	12.800	60,95%	Trên 85%
10	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô11 – Đống Đa	10.500	71,56%	Trên 85%
IV	Xí nghiệp Ba Đình			
11	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô7- Nhật Tân– Ba Đình	4.983	74,51%	Trên 85%
12	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô25– Ba Đình	5.959	68,40%	Trên 85%
V	Công ty Cổ phần nước sạch số 3			
13	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô22A– Hoàn Kiếm	7.280	80,72%	Trên 85%
14	Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô23B– Hoàn Kiếm	2.970	73,75%	Trên 85%

- Tổng số khách hàng được cải tạo cấp nước khoảng: 124.592 khách hàng
- Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 312 tỷ đồng, kinh phí này sẽ được xác định chính xác khi tiến hành khảo sát, lập dự án.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty nước sạch Hà Nội và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

III. KIẾN NGHỊ:

Công ty Nước sạch Hà Nội kính báo cáo UBND thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội xem xét kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước thuộc địa bàn Công ty quản lý với các nội dung nêu trên làm cơ sở cho Công ty xây dựng các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư các dự án theo quy định hiện hành.

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BQL 05 bản;
- Lưu HC-QT.



CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 5

Nguyễn Trí Thọ