

**CHẤT LƯỢNG NƯỚC KIỂM TRA THƯỜNG KỲ SAU XỬ LÝ TẠI CÁC NHÀ MÁY NƯỚC TRONG CÔNG TY**

Tuần từ 02/01/2018 đến 08/01/2018

TT	Tên nhà máy nước	Mùi vị	Độ đục NTU	pH	Hàm lượng Nitrit mg/L	Hàm lượng Clorua mg/L	Độ cứng mg/L	Hàm lượng sắt tổng số mg/L	Hàm lượng mangan tổng số mg/L	Vi sinh		Clo dư mg/L
										Coliforms CFU/100mL	E.Coli VK/100mL	
<b>QCVN 01:2009/BYT</b>		<b>Không có mùi, vị lạ</b>	<b>2</b>	<b>6.5 - 8.5</b>	<b>3</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.3 - 0.5</b>
1	Mai Dịch	Không có mùi, vị lạ	0.13 - 0.34	7.32 - 7.49	0	17.04 - 22.72	134 - 156	0 - 0.01	0.011 - 0.021	0	0	0.52
2	Ngọc Hà	Không có mùi, vị lạ	0.17 - 0.32	7.18 - 7.40	0.10 - 0.30	31.24 - 35.50	156 - 166	0 - 0.03	0.108 - 0.119	0	0	0.51
3	Ngô Sĩ Liên	Không có mùi, vị lạ	0.22 - 0.36	7.19 - 7.42	0	25.56 - 26.98	150 - 160	0 - 0.03	0.008 - 0.012	0	0	0.47
4	Cáo Đình	Không có mùi, vị lạ	0.12 - 0.25	7.07 - 7.31	0	11.36 - 17.04	80 - 88	0 - 0.01	0.010 - 0.014	0	0	0.48
5	Lương Yên 1	Không có mùi, vị lạ	0.12 - 0.31	7.22 - 7.42	0	11.36 - 14.20	90 - 100	0 - 0.03	0.015 - 0.029	0	0	0.50
	Lương Yên 2	Không có mùi, vị lạ	0.12 - 0.31	7.14 - 7.32	0	9.94 - 11.36	106 - 108	0 - 0.03	0.009 - 0.014	0	0	0.47
6	Nam Dư	Không có mùi, vị lạ	0.16 - 0.48	7.15 - 7.42	0 - 0.01	14.20 - 15.04	170 - 190	0 - 0.01	0.041 - 0.102	0	0	0.48
7	Tương Mai	Không có mùi, vị lạ	0.31 - 0.45	7.12 - 7.34	0 - 0.05	17.04 - 21.30	94 - 110	0.01 - 0.04	0.084 - 0.110	0	0	0.48
8	Hạ Đình	Không có mùi, vị lạ	0.18 - 1.06	7.08 - 7.32	0 - 0.03	35.05 - 38.84	156 - 168	0.05 - 0.11	0.111 - 0.124	0	0	0.52
9	Gia Lâm	Không có mùi, vị lạ	0.12 - 0.28	7.25 - 7.64	0 - 0.01	9.94 - 15.62	184 - 204	0 - 0.05	0.045 - 0.114	0	0	0.48
10	Yên Phụ	Không có mùi, vị lạ	0.08 - 0.20	7.23 - 7.41	0	17.04 - 21.30	208 - 224	0 - 0.02	0.010 - 0.018	0	0	0.48
11	Bắc Thăng Long	Không có mùi, vị lạ	0.11 - 0.19	7.35 - 7.54	0	17.04 - 19.88	94 - 100	0 - 0.03	0.007 - 0.016	0	0	0.50
12	Pháp Vân	Không có mùi, vị lạ	0.48 - 0.52	7.18 - 7.34	0 - 0.05	22.72 - 31.24	130 - 138	0.02 - 0.07	0.110 - 0.142	0	0	0.47