

**CHẤT LƯỢNG NƯỚC KIỂM TRA THƯỜNG KÌ TRÊN MẠNG LƯỚI CỦA CÁC TRẠM CẤP NƯỚC TRONG CÔNG TY
(THÁNG 05/2022)**

STT	Vị trí lấy mẫu	Ngày	Mã mẫu	Mùi vị	Màu sắc TCU	Độ đục NTU	pH	Hàm lượng Asen mg/L	Vi sinh		Clo dư mg/l
									Coliform CFU/100ml	E. coli CFU/100ml	
QCVN 01-1:2018/BYT				Không có mùi vị lạ	15	2	6.0-8.5	0.01	<3	<1	0.2-1.0
1	<i>Trạm cấp nước Thụy Khuê</i>										
1.1	Sau xử lý	11/5/2022	0522.610/2960	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.16	7.8	0.008188	0	0	0.4
1.2	Mạng 1	11/5/2022	0522.610/2961	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.18	7.64	0.008663	0	0	0.34
1.3	Mạng 2	11/5/2022	0522.610/2962	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.45	7.69	0.00881	0	0	0.3
1.4	Mạng 3	11/5/2022	0522.613/2969	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.21	7.71	0.008623	0	0	0.28
2	<i>Trạm cấp nước Quỳnh Mai</i>										
2.1	Sau xử lý	9/5/2022	0522.595/2918	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.21	7.16	0.008534	0	0	0.4
2.2	Mạng 1	9/5/2022	0522.595/2919	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.15	7.11	0.008618	0	0	0.35
2.3	Mạng 2	9/5/2022	0522.595/2920	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.27	7.09	0.008502	0	0	0.31
2.4	Mạng 3	9/5/2022	0522.596/2924	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.17	7.32	0.008486	0	0	0.27

**CHẤT LƯỢNG NƯỚC KIỂM TRA THƯỜNG KÌ TRÊN MẠNG LƯỚI CỦA CÁC TRẠM CẤP NƯỚC TRONG CÔNG TY
(THÁNG 05/2022)**

STT	Vị trí lấy mẫu	Ngày	Mã mẫu	Mùi vị	Màu sắc TCU	Độ đục NTU	pH	Hàm lượng Asen mg/L	Vi sinh		Clo dư mg/l
									Coliform CFU/100ml	E. coli CFU/100ml	
QCVN 01-1:2018/BYT				Không có mùi vị lạ	15	2	6.0-8.5	0.01	<3	<1	0.2-1.0
3	Trạm cấp nước Vân Đồn										
3.1	Sau xử lý	9/5/2022	0522.595/2914	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.11	7.41	0.008427	0	0	0.42
3.2	Mạng 1	9/5/2022	0522.595/2915	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.07	7.28	0.008682	1	0	0.37
3.3	Mạng 2	9/5/2022	0522.595/2916	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.12	7.28	0.008799	0	0	0.33
3.4	Mạng 3	9/5/2022	0522.596/2923	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.069	7.32	0.008795	0	0	0.31
4	Trạm cấp nước Đông Mỹ										
4.1	Sau xử lý	23/05/2022	0522.670/3153	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.19	7.18	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.41
4.2	Mạng 1	23/05/2022	0522.670/3154	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.2	7.2	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.37
4.3	Mạng 2	23/05/2022	0522.670/3155	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.27	7.25	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.35
4.4	Mạng 3	23/05/2022	0522.675/3169	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.2	7.25	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.33

**CHẤT LƯỢNG NƯỚC KIỂM TRA THƯỜNG KÌ TRÊN MẠNG LƯỚI CỦA CÁC TRẠM CẤP NƯỚC TRONG CÔNG TY
(THÁNG 05/2022)**

STT	Vị trí lấy mẫu	Ngày	Mã mẫu	Mùi vị	Màu sắc TCU	Độ đục NTU	pH	Hàm lượng Asen mg/L	Vi sinh		Clo dư mg/l
									Coliform CFU/100ml	E. coli CFU/100ml	
QCVN 01-1:2018/BYT				Không có mùi vị lạ	15	2	6.0-8.5	0.01	<3	<1	0.2-1.0
5	<i>Trạm cấp nước Bạch Mai</i>										
5.1	Sau xử lý	23/05/2022	0522.673/3160	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.28	7.48	< 0.0055	0	0	0.4
5.2	Mạng 1	23/05/2022	0522.673/3161	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.29	7.33	< 0.0055	0	0	0.34
5.3	Mạng 2	23/05/2022	0522.673/3162	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.84	7.18	< 0.0055	0	0	0.31
5.4	Mạng 3	23/05/2022	0522.675/3170	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.31	7.35	< 0.0055	0	0	0.29