

**CHẤT LƯỢNG NƯỚC KIỂM TRA THƯỜNG KÌ TẠI TRẠM NƯỚC VÀ MẠNG LƯỚI CỦA CÁC TRẠM CẤP NƯỚC TRONG CÔNG TY  
(THÁNG 01/2023)**

STT	Vị trí lấy mẫu	Ngày	Mã mẫu	Mùi vị	Màu sắc TCU	Độ đục NTU	pH	Hàm lượng Asen mg/L	Vi sinh		Clo dư mg/l
									Coliform CFU/100ml	E. coli CFU/100ml	
QCVN 01-1:2018/BYT				Không có mùi vị lạ	15	2	6.0-8.5	0.01	<3	<1	0.2-1.0
<b>1</b>	<b><i>Trạm cấp nước Thụy Khuê</i></b>										
1.1	Sau xử lý	5/1/2023	0123.24/64	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.01	7.71	0.006523	0	0	0.41
1.2	Mạng 1	5/1/2023	0123.24/65	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.1	7.68	0.007802	0	0	0.37
1.3	Mạng 2	5/1/2023	0123.24/66	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.09	7.74	0.008682	0	0	0.32
1.4	Mạng 3	5/1/2023	0123.24/67	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.1	7.72	0.006184	0	0	0.3
<b>2</b>	<b><i>Trạm cấp nước Quỳnh Mai</i></b>										
2.1	Sau xử lý	11/1/2023	0123.53/163	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.2	7.39	0.008206	0	0	0.43
2.2	Mạng 1	11/1/2023	0123.53/164	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.04	7.29	0.008166	0	0	0.36
2.3	Mạng 2	11/1/2023	0123.53/165	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.13	7.07	0.008265	0	0	0.31
2.4	Mạng 3	11/1/2023	0123.53/166	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.03	7.18	0.007933	0	0	0.3
<b>3</b>	<b><i>Trạm cấp nước Vân Đồn</i></b>										
3.1	Sau xử lý	5/1/2023	0123.25/68	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.09	7.33	0.008556	0	0	0.41
3.2	Mạng 1	5/1/2023	0123.25/69	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.21	7.49	0.007297	0	0	0.35
3.3	Mạng 2	5/1/2023	0123.25/70	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.83	7.5	0.008537	0	0	0.33
3.4	Mạng 3	5/1/2023	0123.25/71	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.22	7.56	0.008059	1	0	0.28



STT	Vị trí lấy mẫu	Ngày	Mã mẫu	Mùi vị	Màu sắc TCU	Độ đục NTU	pH	Hàm lượng Asen mg/L	Vi sinh		Clo dư mg/l
									Coliform CFU/100ml	E. coli CFU/100ml	
QCVN 01-1:2018/BYT				Không có mùi vị lạ	15	2	6.0-8.5	0.01	<3	<1	0.2-1.0
<b>4</b>	<b>Trạm cấp nước Đông Mỹ</b>										
4.1	Sau xử lý	13/01/2023	0123.66/208	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.2	7.14	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.42
4.2	Mạng 1	13/01/2023	0123.66/209	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.09	7.08	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.38
4.3	Mạng 2	13/01/2023	0123.66/210	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.18	7.06	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.33
4.4	Mạng 3	13/01/2023	0123.66/211	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.12	7.07	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.3
<b>5</b>	<b>Trạm cấp nước Bạch Mai</b>										
5.1	Sau xử lý	13/01/2023	0123.65/203	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.22	7.29	< 0.0055	0	0	0.4
5.2	Mạng 1	13/01/2023	0123.65/204	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.37	7.25	< 0.0055	1	0	0.37
5.3	Mạng 2	13/01/2023	0123.65/205	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.35	7.28	< 0.0055	0	0	0.31
5.4	Mạng 3	13/01/2023	0123.65/206	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.08	7.37	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.29